

ATTESTATO DI CONFORMITA' AL TIPO

Conformity to Type Certificate

N° 036 Rev. 2 – 97/23/CE- C1

**PASCAL
ORGANISMO NOTIFICATO N. 1115**

Notified Body n. 1115

**A seguito di visita di sorveglianza, visto l'esito delle verifiche condotte,
si attesta la conformità al Tipo richiamato nel Modulo B Certificato
PA159 del 10/02/2003 e si autorizza il fabbricante ad apporre il marchio
CE1115
sui prodotti sotto identificati**

*Following the product survey and on the basis of the assesment performed, is
certified the Conformity to the Type referenced in the Module B Certificate
PA159, dated 10/02/2003 and the Manufacturer is authorized to mark
CE1115
the equipment listed hereunder*

Fabbricante/Manufacture

FIMIGAS S.p.A

Via Goldoni , 3

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - I -

Per i seguenti prodotti/ *for the following products*

**Misuratori di portata di tipo venturimetrico:
tipo Portadiaframmi C. R.**

Prima emissione **11/02/2003**
First emission *data/date*

Emissione corrente **08/06/2009**

Current issue *data/date*


Dr. Maurizio Brancaloni
PASCAL NB 1115





ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO

Secondo il modulo B della direttiva 97/23/CE

N. PA159 rev. 4

FOGLIO 1/2

Dati dell'Organismo Notificato

Società Consortile PASCAL a.r.l.

VIA SCARSELLINI, 13 - 20161 - MILANO - ITALIA

Numero Identificativo CE 1115

Dati del Costruttore/Mandatario

COSTRUTTORE
(nome o marchio) **FIMIGAS S.p.A.**

INDIRIZZO
Via Goldoni, 3 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - I -

MANDATARIO

INDIRIZZO

Dati

TIPO
**Misuratori di portata di tipo venturimetrico:
tipo Portadiaframmi C.R.**

CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO	Diametro nominale DN:	Vedere Allegato 1 -10 ÷ 100 °C Gassoso - gruppo 1
	Pressione massima ammissibile PS :	
	Temperatura di progetto:	
	Fluido:	

Categoria di appartenenza

II, III

Elenco dei documenti significativi del Fascicolo tecnico di cui PASCAL conserva una copia

Tipo verificato <i>Portadiaframmi tipo C.R. completo di tubazioni di raccordo - DN 100, ANSI 600, Matr. TR02002</i>	X	Documenti normativi e soluzioni adottate	X
Progetto di fabbricazione	X	Registrazioni relative alla qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori e/o degli operatori dei CND.	X
Istruzioni per l'uso	X	Documentazione di origine materiali / prodotti	X
Documento descrittivo dei materiali utilizzati, dei procedimenti di saldatura, dei controlli effettuati con le informazioni pertinenti relative alla progettazione		Relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti	X

Conclusioni dell'esame

Dall'esame del fascicolo tecnico e dalle prove eseguite risulta che il tipo soddisfa i requisiti dell'allegato I della direttiva 97/23/CE

Condizioni di validità dell'attestato

Le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali e modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un allegato all'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL e ad una domanda di intervento firmata dal Richiedente

Prima emissione

10/02/2003

Emissione corrente

08/06/2009

Presidente PASCAL
(Dott. Maurizio Brancaleoni)